

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0397-11**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

TBT Fire Stop 110

Innehavare	Täby Brandskyddsteknik AB, Vasavägen 21, 187 73 Täby Tel: 08-792 16 01, Fax: 08-792 16 03, E-post: info@tbt.se, Hemsida: www.tbt.se, Organisationsnr: 556569-5318
Produkt	TBT Fire Stop 110, grafit baserad tätningsmassa för tätning av öppningar och tekniska genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar. Brandteknisk klass max EI 120.
Avsedd användning	Tätning av plaströr, kablar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, massiva byggnadsdelar (väggar och bjälklag) i lättbetong, betong tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).
Handelsnamn	TBT Fire Stop 110
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass EI 120 * 5:22 * Brandteknisk klass och typ av plaströr framgår av tillhörande handlingar.
Tillhörande handlingar	"MONTERINGSANVISNING TBT FIRE STOP 110", daterad 2011-10-11.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-05 och diarienummer AD052 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, Warrington Certification Limited (WCL). Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Polyseam Ltd, Huddersfield, UK.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Täby Brandskyddsteknik AB, Täby


SP SITAC
TBT Fire Stop 110
SC0397-11
tex EI 120 *
nr/datum
WCL

* Brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar.

Bedömnings- Rapporter nr 103080.26, 103080.27A och 103080.29 från SINTEF.
underlag Rapport nr RF06163 från CHILT, Storbritannien.

Kommentarer Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-10-12.



Johan Åkesson



Lazaros Tsantaridis